

CONFORMITEITS VERKLARING

Hierbij verklaart DET'S COOL als importeur van McQuay airconditioning, dat de airconditioners overeenkomstig zijn met de volgende specificaties.

EC Richtlijnen

EMC richtlijn 89/336/339/EEC
LVD richtlijn 73/23/EEC (93/68/EEC)
Machine richtlijn 89/392/EEC
PED richtlijn 97/23/EC

Test Lekdichtheid

De lekdichtheidstest is uitgevoerd met een gekalibreerde lek detector met een detectiegrens < 5ppm
De lekdetector is van het fabrikaat Suzuki, type: Halogen Leak Detector D4101

Vul- en Vacuüm test

Airconditioning apparatuur met een inhoud van < 10 KG koudemiddel per circuit is gevacumeerd tot 500 micron met een standtijd van 30 minuten. Het soort koudemiddel is R22 of R407C.

Maximale en minimale toelaatbare druk

De maximale toelaatbare druk in het hogedruk gedeelte is 2930 kPa (29,3 bar)
De maximale toelaatbare druk in het lagedruk gedeelte is 2440 kPa (24,4 bar)

Van iedere unit worden de testresultaten door de fabrikant bewaard.

Wij verzoeken u dit certificaat in het logboek bij te voegen, indien de koudemiddelinhoud >3KG is.
Indien de inhoud <3KG is, dan verzoeken wij u dit certificaat af te geven aan de beheerder van de installatie.

Datum afgifte verklaring:

Handtekening:



A.P. van Eldik

Stempel Installateur:

Type Nr. Binnen unit: _____
Serie Nr. Binnen unit: _____
Type Nr. Condensing unit: _____
Serie Nr. Condensing unit: _____